

## Hochlastzeitfenster 2018 für atypische Netznutzung gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV

| Entnahmeebene                 | Winter<br>Dez.- Feb.               | Frühjahr<br>Mrz. - Mai | Sommer<br>Jun.- Aug. | Herbst<br>Sep. - Nov. |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Mittelspannung                | 08.00 bis 15.30                    | 10.45 bis 11.30        | -                    | 09.30 bis 11.45       |
| Umspannung zur Niederspannung | 10.45 bis 12.00<br>17.00 bis 18.30 | -                      | -                    | -                     |
| Niederspannung                | 10.45 bis 13.30<br>17.15 bis 18.45 | 11.00 bis 11.45        | -                    | -                     |

- Die Basis für die Hochlastzeitfenster sind die Lastgangdaten von September 2016 bis August 2017.
- Samstage, Sonntage und in Baden-Württemberg geltenden gesetzlichen Feiertage, sowie Brückentage und der Zeitraum zwischen Weihnachten und Neujahr gelten nicht als Hochlastzeit.
- Letztverbraucher mit atypischen Verbrauchsverhalten können gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 der Stromnetzentgeltverordnung ein Sonderentgelt für die Netznutzung beantragen.